

KAUKOLÄMMÖN MITTAUS

Käytetyn lämpöenergian määrä saadaan kun lämmönsiirtimien kautta kulkenut kaukolämpöveden määrä kerrotaan virtauksessa tapahtuneella kaukolämpöveden lämmönluovutuksella eli jäähtymällä.

Kaukolämpöveden suuri jäähtymä on merkki laitteiden toimivuudesta ja oikeista säädöistä. Jos keskimääräinen jäähtymä on alle 25°C , niin syy on aiheutta selvittää. Hyvä jäähtymä on ostajan ja myyjän yhteinen etu.

